

## **CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN LIFTEN**

### **Uitspraak / bindend advies**

datum: 11 december 2012

versie: CCvDL/2012/047

### **Informatie in Handleiding**

In zijn vergadering van 11 december 2012 heeft het Centraal College van Deskundigen Liften de volgende uitspraak gedaan, welke uitspraak als bindend advies voor de liftindustrie beschouwd dient te worden.

#### **Overwegingen:**

- a. Bij de periodieke keuring ('vervolgkeuring') als bedoeld in artikel 17 lid 5 van het Warenwetbesluit liften moet worden getoetst of een liftinstallatie nog ten minste voldoet aan de voor de betreffende installatie geldende vervaardigingsvoorschriften.
- b. In het verlengde van artikel 6 lid 2 van Bijlage I van de Richtlijn liften 95/16/EG dient bij elke lift een documentatie in de Nederlandse taal aanwezig te zijn, ten minste omvattende een instructieboek dat de voor normaal gebruik benodigde schema's en tekeningen bevat, alsmede de voor onderhoud, inspectie, reparatie, periodieke controles en hulpverlening noodzakelijke informatie, en een liftboek waarin reparaties en periodieke controles kunnen worden opgetekend.
- c. De gebruikshandleiding moet zijn opgesteld conform de toegepaste vervaardigingsnormen zoals de NEN-EN 81-serie, en de NEN-EN 13015.
- d. In het bijzonder moet deze informatie installatiespecifiek zijn, opdat een eventueel toegepaste afwijkende constructie van de lift, normatieve afwijkingen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.

#### **Vaststelling:**

Indien de onder d. bedoelde informatie niet bij het liftboek aanwezig is, zal de certificerende instelling de keuring niet naar behoren kunnen uitvoeren en derhalve de keuring moeten staken.

#### **Ingangsdatum:**

Als ingangsdatum van deze uitspraak dient te worden aangehouden: 1 januari 2013.

Centraal College van Deskundigen Liften

A.M. Hulsebosch, voorzitter

Documentcode	Huidige versie d.d.	Vastgesteld CCvDL d.d.	Vastgesteld SBCL d.d.	Vervangt document	Pagina
ccvdl/12/047	17-10-2012	11-12-2012	13-12-2012	2012/031	1 van 1