

CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN LIFTEN

Uitspraak / bindend advies

datum: 25 oktober 2005

versie: CCvDL/2005/25-6

Toepassing van een nooddakluik

In zijn vergadering van 25 oktober 2005 heeft het Centraal College van Deskundigen Liften de onderstaande uitspraak gedaan. Deze uitspraak is tot stand gekomen op basis van een risicoanalyse en dient als bindend advies voor de liftindustrie beschouwd te worden.

Overwegingen:

- De NEN-EN 81-1 en 81-2 (2^e druk, 1986 resp. 1^e druk, 1989) stelt in art. 8.12.3 dat een nooddakluik verplicht is voor liften met toegangen zonder kooideur, teneinde hulp te kunnen verlenen aan beknelde passagiers.
- NEN 1081 behandelt dit onderwerp niet.
- Bestaande voorzieningen mogen niet worden verwijderd, omdat hiermee bewust de mogelijkheid om bij bestaande risico's de gevolgen te beperken wordt tenietgedaan.

Vaststelling:

1. Bij liften gebouwd onder de NEN 1081, voorzien van een nooddakluik en zonder kooideur, mag het nooddakluik niet vervallen, ook niet na het aanbrengen van inspectie-eindschakelaars, tenzij hiervoor ontheffing is verkregen.
2. Bij alle relevante offertes die na 10 november 2005 worden uitgebracht, zal met de inhoud van dit Bindend Advies rekening worden gehouden.

Ingangsdatum:

Als ingangsdatum van deze uitspraak dient te worden aangehouden:
10 november 2005.

Centraal College van Deskundigen Liften
w.g. A.M. Hulsebosch, voorzitter

Documentcode	Huidige versie d.d.	Vastgesteld CCvDL d.d.	Vastgesteld SBCL d.d.	Vervangt document	Pagina
CCvDL/2005/25-6	25-10-2005	25-10-2005	14-12-2005	n.v.t.	1 van 1