

CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN LIFTEN

Uitspraak / bindend advies

datum: 19 oktober 2006

versie: CCvDL/2006/39

Ontruimingsinstallatie in relatie tot liftinstallaties

In zijn vergadering van 10 oktober 2006 heeft het Centraal College van Deskundigen Liften de onderstaande uitspraak gedaan. Deze uitspraak is tot stand gekomen op basis van een risicoanalyse en dient als bindend advies voor belanghebbenden beschouwd te worden.

Overwegingen:

- a. In het geval dat een gebouw ontruimd dient te worden, dienen personen die in afgesloten ruimtes verblijven op zodanige wijze gewaarschuwd te worden dat zij die ruimte c.q. dat gebouw tijdig kunnen verlaten.
- b. Een liftmachinekamer en een liftschacht zijn veelal niet aangesloten op een ontruimingsinstallatie, zodat hiervoor een aparte voorziening moet worden getroffen.
- c. Het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie is slechts in bepaalde gebouwomgevingen verplicht.

Vaststelling:

Indien in een gebouw een ontruimingsinstallatie wordt aangebracht in een liftmachinekamer en/of liftschacht, moeten bij het aanbrengen en onderhouden daarvan onderstaande zaken nageleefd worden:

- A De aan te brengen componenten van de ontruiminginstallatie mogen uitsluitend bedoeld zijn voor het waarschuwen van de personen die in de liftmachinekamer of liftschacht aan het werk zijn.
- B Het installeren en de onderhoudswerkzaamheden van de ontruimingsinstallatie in de liftschacht en liftmachinekamer mag uitsluitend onder begeleiding van een daarvoor opgeleid liftechnisch medewerker plaatsvinden.

Ingangsdatum:

Als ingangsdatum van deze uitspraak dient te worden aangehouden: 1 november 2006.

Aldus vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Liften in zijn vergadering van 10 oktober 2006.

Centraal College van Deskundigen Liften
w.g. A.M. Hulsebosch, voorzitter

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer Certificatie Liften in zijn vergadering van 19 oktober 2006.

Stichting Beheer Certificatie Liften
w.g. A.M. Hulsebosch, voorzitter